



Калуга
облводоканал

ИНН 4027001552
Р/счет 40602810100000000052
ООО банк «Элита» г.Калуга
к/с 30101810500000000762
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Калужской области
«КАЛУГА ОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина, 80
тел.: +7 (4842) 57-01-40
факс: +7 (4842) 73-03-86
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

Администрация сельского поселения
«Деревня Гавриловка»

Главе администрации
С. И. Простякову

Исх.№	413-23	от	05.02.2024 г.
На исх.№	06-2024	от	18.01.2024 г.

Предоставление результатов
анализа качества питьевой воды

ул. Центральная, д. 37,
д. Гавриловка, Кировский район,
Калужская область, 249438

В соответствии с Вашим запросом ГП «Калугаоблводоканал» направляет копию результатов исследований качества питьевой воды из системы централизованного водоснабжения деревни Гавриловка Кировского района за 2023 год.

Приложение: по тексту.

Руководитель производственно-
технологического департамента

Е. А. Гаврилина

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети за 2023г.
Кировский р-н Калужской области

Д.Гавриловка	Цветность	запах 20°/60°	вкус	мутность	железо общ.	хлорид- ион	аммиак и ионы аммония	нитрит- ион	нитрат- ион	окисля- емость	жёсткость
Место отбора пробы	градусы цв.	баллы	баллы	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	мг/дм ³	град Ж
Един. измерения	20	2,2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
Норматив ПДК											
27.02.23 ул. Садовая 22	4,3	0	0	0,65	<0,1	5,1	<0,1	0,019	13,2	1,8	3,5
14.03.23 ул. Садовая 22	3,1	0	0	<0,58	<0,1	9,9	<0,1	0,016	0,92	1,32	4,1
13.06.23 ул. Садовая 22	4,5	0	0	<0,58	<0,1		<0,1		2,7	1,08	
20.09.23 ул. Садовая 22	8,2	0	0	<0,58	<0,1						
25.12.23 ул. Садовая 22	4,9	0	0	<0,58	<0,1						

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник отделения ИБЛПВ на Людиновском в/з

С.М. Серегина

